

L1, L2, L3, 230/400 V 50 Hz



1. ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO SZAFĘ WISZĄCĄ Z DRZWIAMI O IP 31
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
3. UKŁAD SIECI **"TN-S"** Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA
4. WYPROWADZENIA Z ROZDZIELNICZY GÓRA

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

VOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
z siedzibą w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

Wykonanie projektu węzłów sieci LAN i okablowania
w obiekcie WUW
przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu

Inwestor: **Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al.
Niepodległości 16/18 61-713 Poznań**

Schemat rozdzielnicy RUPS-A6

WKP/0180/POOE/09

SKALA:
RYS. NR

A.SCH-1